

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz  
Spółka Akcyjna  
85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1  
tel. 372-87-00 skrz. pocz. 24  
fax nr 361-33-02 i nr 372-87-00  
Identyfikator 090458281 (12)

Bydgoszcz 4.04.2000 r.

**CHESTER - MOLECULAR**  
**PRZEDSTAWICIELSTWO BYDGOSKIE**  
**ul. Dąbrowa 21**  
**85 – 147 Bydgoszcz**

Dotyczy : zastosowania materiału powłokowego Chester Sufrace Protektor A produkcji firmy „Chester Molecular” w EC 1 Bydgoszcz.

Firma „UNI - TECH” w okresie od 30.07.97 do 4.08.97, na zlecenie Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., wykonała powłokę antykorozyjną wnętrza zbiornika wody zdekarbonizowanej na powierzchni 220 m<sup>2</sup> w EC 1 Bydgoszcz, z zastosowaniem materiału **SUFRACE PROTEKTOR A** firmy „Chester Molecular”.

W trakcie rewizji wewnętrznych wykonanych w sierpniu 1998 i 1999 nie pojawiły się ślady ognisk korozji ani przebarwienia powłoki. Wykonane zabezpieczenie tworzy trwałą powłokę ochronną.

W związku ze skutecznością zastosowanych materiałów w miesiącu grudniu 1999 r wykonano remont wymiennika jonitowego nr 3 , a w marcu bieżącego roku wyremontowano wymiennik jonitowy nr 2 stosując również materiał powłokowy Chester Sufrace Protektor A.

ZASTĘPCA DYREKTORA TECHNICZNEGO  
D. S. E. C. I  
mgr inż. Wiesław Cholewiński